

Potwierdź autentyczność deklaracji



**Odbiorca:**

Firma Wielobranżowa ARSYL Sp. z o.o.  
Brzeźnik 133/ 1  
59-700 Brzeźnik  
NIP: 612-169-30-92

1. Producent wyrobu budowlanego: Firma Wielobranżowa "ARSYL" Sp. z o.o., Brzeźnik 133/1, 59-700 Bolesławiec
2. Nazwa wyrobu: Piaski i żwiry
3. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu: Dla drogownictwa, dla budownictwa  
- PN-EN 933-1:2012 Skład ziarnowy, zawartość pyłów
4. Specyfikacja techniczna: - PN-EN 1097-1:2011 Odporność na ścieranie kruszyw grubego  
- PN-EN 1744-1+A1:2013 Zawartość zanieczyszczeń lekkich, zawartość humusu  
- PN-EN 1367-1:2007 Mrozoodporność w wodzie
5. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

Lp.	Cecha(techniczna):	Wartość(deklarowana):
1	Zawartość pyłów (f)	1,0 %
2	Odporność na ścieranie kruszywa grubego (mikro-Deval)	Seria I 25,2% Seria II 24,1% Wartość średnia 24,7%
3	Zawartość zanieczyszczeń lekkich (mLPC)	<0,1%
4	Zawartość humusu	Kolor jaśniejszy
5	Mrozoodporność w wodzie 10-cykli (frakcja 8/16)	F 2,1%
6	Wskaźnik wodoprzepuszczalności (w aspekcie typu ZWK-2) Stan luźny na sucho 1,70 g/cm <sup>3</sup>	cm/s 1,048x10 <sup>-1</sup> m/s 1,048x10 <sup>-3</sup> m/d 90,512
7	Wskaźnik wodoprzepuszczalności (w aspekcie typu ZWK-2) Stan luźny na sucho 1,89 g/cm <sup>3</sup>	cm/s 1,209x10 <sup>-2</sup> m/s 1,209x10 <sup>-4</sup> m/d 10,443
8	Wskaźnik wodoprzepuszczalności (w aspekcie typu ZWK-2) wartość średnia z przepływu o minimalnym i maksymalnym zagęszczeniu	cm/s 5,842x10 <sup>-4</sup> m/s 5,842x10 <sup>-2</sup> m/d 50,478
9	Maksymalna gęstość szkieletu gruntowego	Obliczona 2,057 Mg/m <sup>3</sup> Skorygowana 2,084 Mg/m <sup>3</sup>
10	Optymalna zawartość wody	Obliczona 8,7% Skorygowana 8,2%
11	Skład ziarnowy - kruszywo ze złoża	G <sub>A</sub> 85 G <sub>A</sub> 90

Nazwa i numer jednostki certyfikacyjnej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań:

6. Sprawozdanie z badań kruszywa nr 80/21/G/1. Wykonane dnia 26.08.2021 przez Przedsiębiorstwo Geologiczne we Wrocławiu PROXIMA S.A.
7. Partia (dokument i ilość sprzedaży): F 1/01/2025, 1Mg DEMO

**Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyroby budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt.4 w kategoriach wymienionych w pkt.5.**

Arkadiusz Stępień

.....

(imie, nazwisko i podpis  
osoby upoważnionej)